*Attestation du respect de la **réglementation environnementale RE2020***
au dépôt de la demande de permis de construire

GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

Dans le présent document, le terme « bâtiment » s'entend également comme « partie de bâtiment »

Je soussigné : **Yann Bloch**
représentant de la société **PLESSIS DC**, située à :

Adresse	**121 Avenue de Malakoff**		
Code postal	**75016**	Localité	**Paris**

Agissant en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception de l'opération de construction suivante :
Robin Blue - Plessis DC

située à :

Adresse	**22 Avenue Gallilée**		
Code postal	**92350**	Localité	**Le Plessis-Robinson**

Référence(s) cadastrale(s) : 0000Y0046

Coordonnées du maître d'œuvre : Black_White Engineering

Adresse	**7 Rue de Madrid**		
Code postal	**75008**	Localité	**Paris**

Atteste qu'au moment du dépôt de permis de construire :

- Disposition 2 : L'opération de construction sus-citée respecte les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (réglementation environnementale - RE2020).

Les éléments ci-après déclinés apportent les précisions nécessaires à la justification de la disposition 2.

*Attestation du respect de la **réglementation environnementale RE2020***
au dépôt de la demande de permis de construire

Bâtiment : Robin Blue Plessis DC

Chapitre 1 : Surface du bâtiment

Valeur de la surface de référence (S_{ref})	**1 107.90 m²**

Chapitre 2 : Exigences globales

1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et $Bbio_{max}$ en nombre de points

Bbio	**90.3**	$Bbio_{max}$	**92.4**
Respect de l'exigence Bbio ≤ $Bbio_{max}$			**OUI**

2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DH_{max} en °C.h

Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande surface est indiquée ci-dessous.

Toute typologie et logements collectifs – zone traversante

DH	**839.4**	DH_{max}	**1150**
Respect de l'exigence DH ≤ DH_{max}			**OUI**

3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de construction

Le maître d'ouvrage s'engage à être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier, de justifier, à leur demande, aux agents de l'Etat habilitées pour le contrôle des règles de construction, le respect de l'impact maximal sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, y compris le chantier de construction : $Ic_{construction} \leq Ic_{construction_max}$	**OUI**

Signataire: Steven Horn, Managing Director, Europe

Le: 25.03.2026

Signature:

Signataire : **Yann Bloch**
Le : 26/03/26
Signature :

SAS PLESSIS DC
121, avenue de Malakoff - 75116 PARIS
SAS au capital social de 1.000 €uros
904 053 808R.C.S. Paris
Tél : 01.47.03.48.63 – Fax : 01.40.20.06.84