LIMITE DE PROPRIETE

Hydrant
60 m³/h

PTO-1 FIBRE
12Ø125

Eaux usées Ø160
Rejet sur réseau
existant

Adductions
EAU POTABLE Ø125
INCENDIE Ø200

LIMITE DE PROPRIETE

Hydrant
60 m³/h

LIMITE DE PROPRIETE

NGF 168.50 m

NGF 168.50 m

NGF 168.50 m

NGF 168.50 m

NGF 168.65 m

NGF 168.65 m

Eaux pluviales sur
canalisation existante
Débit rejet limité 3.99 l/s

PTO-3 FIBRE
12Ø125

Anneau réseau fibre
36Ø125

LIMITE DE PROPRIETE

Décanteur
hydrodynamique

Cuve 10m³ avec vanne
et séparateur pour l'aire
de dépotage

Cuve Ø2900 métalliques avec
rétention des eaux d'incendie
Vol.1170 m³

Décanteur
hydrodynamique

Hydrant
60 m³/h

Plaine d'infiltration des
eaux pluviales sur 150 m²
avec capacité 150 m³

Rue du Général Eisenhower

Rue de la Division Leclerc

LIMITE DE PROPRIETE

Hydrant
60 m³/h

LIMITE DE PROPRIETE

ANCIENNE LIMITE DE PROPRIETE

PTO-2 FIBRE
12Ø125

Point de Connexion
prévu au réseau de
Chaleur

RTE "GR1"
Prof.2m40

RTE "GR2"
Prof.2m40

LEGENDE VRD / CIVIL

- Regard de visite / Manhole EU projeté
- Boîte de branchement projetée
- Canalisation EU projetée / Waste pipe
- Séparateur ou Décanteur Hydrodynamique
- Regard de visite / Manhole EP projeté
- Boîte de branchement projetée
- Avaloir / Rainwater collection
- Caniveau a grille / Water channel grid
- Canalisation EP projetée / Rainwater pipe
- Eau Incendie/Fire water pipe - Tranchée, canalisation et appareillage
- Poteau d'incendie / Fire hydrant 60m3/h
- Eau Potable / Water pipe - Tranchée, canalisation et appareillage
- Eau Sprinkler / Sprinkler water pipe - Tranchée, canalisation et appareillage
- Chambre de comptage d'eau / Water and Fire Meter Chamber
- Génie civil lot VRD / Appareillage concessionnaire
- Chauffage / Heating - Tranchée lot VRD Canalisation et appareillage lot Plomberie
- Carburant / Fuel - Tranchée lot VRD Canalisation et appareillage lot Plomberie
- Courants forts et faibles - Tranchée et fourreaux / High and low voltage - Trenching, ducts Chambre de tirage / Manhole, fourniture et pose
- Réseau Très Haute tension RTE / Extra High Voltage Network RTE
- Haute Tension - Tranchée, fourreaux TPC / High Voltage - Trenches, TPC ducts
- Moyenne Tension - Chambre de tirage C150,3.60m x 3.00m, 4.20m x 3.00m fourniture et pose
- Fibre - Tranchée et fourreaux PVC / High Voltage - Trenches, Ø125 ducts
- Fiber - P1C manhole, 3.20m x 2.00m with VOR 5 closure + fall-prevention grid
- Manhole, External Cabinet
- Eclairage / Lighting - Tranchée et fourreaux TPC + cuivre
- Eclairage et luminaire / light fitting Ht = 10.00m lot Elec / Massif d'ancrage lot VRD
- Caniveau technique en béton

IND.	DATE	DESCRIPTION
P01	25/02/2026	PERMIS DE CONSTRUIRE

ARCHITECTE
Breitman & Associés
7 Rue Séguier
75006, Paris
Paris, France

Spécialiste DC MEP Designer
Black & White Engineering
Business Avenue Tower
Sabah Al Ahmad Street
Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 665 1398

Ingenieur Structure
Nortec
463, rue Jules Guesde
59 650 Villeneuve d'ascq 750002
France
Tel : +333 20 45 81 29

Architecte DC Designer / Internal Fit-out
RBA
151 Rue St Denis
75002, Paris
Paris, France
Tel: +331 4041 3430

Project & Cost Management
Arcadis
200-216 rue Raymond Losserand
75014 Paris
Paris, France
Tel: +33 7 83 47 85 72

Maître d'ouvrage
Plessis DC
22 Avenue Galilée
Plessis-Robinson 92350

NUMÉRO PROJET	NOM ET ADRESSE DU PROJET
P10530	DC Plessis 22 Avenue Galilée 92350 Le Plessis-Robinson

PLAN DE REPÉRAGE

TITRE
Plan de Masse réseaux

NUMÉRO DE PLAN
PC 2-05

CODE STATUS	PHASE	INDICE
S4	PC	P01
ÉCHELLE	FORMAT	DATE
SE	A0	25/02/2026