Limite de propriété

Limite de propriété

Limite de propriété

Avenue de la Division Leclerc

Avenue Gallilée

Emplacement reservé

Accès livraison

Accès parking sous-sol

Accès bâtiment

Sous-Station

zone de dépotage

Entrée Pompiers

58.42 m

30.11 m

74.30 m

12.54 m

3.08 m

2.40 m

2.40 m

4.70 m

36.60 m

4.70 m

4.70 m

36.60 m

4.70 m

39.00 m

NGF 168.50 m

Circulation horizontale

Gaine

Escalier

1 UP

2 UP

Stockage

Stockage Client

Meet-Me Room A

Salle d'Entrée Fibre 1

Salle secondaire de distribution

Local Electrique

Local pré-action 1

Toilettes

Salle Informatique

Couloir de refroidissement

Local pré-action 2

Meet-Me Room B

Loc. Entrée Fibre 1

Loc. Entrée Fibre 2

Zone de repos

4.60 m

41.08 m

2.20 m

2.75 m

14.21 m

71.09 m

3.80 m

2.00 m

2.00 m

Local poubelle

Bureau responsable achat

Aire de livraison

NGF 168.15 m

Monte-charge 002

Monte-charge 001

Local électrique 1

Local électrique 2

Local électrique 3

Local électrique 4

Local électrique 5

Local électrique 6

Local électrique 7

Local électrique 8

Local Bureau 1

Local Bureau 2

Local Bureau 3

Local Bureau 4

Local Bureau 5

Local Bureau 6

Local Bureau 7

Local Bureau 8

Couloir générateur et câble MT 1

Couloir générateur et câble MT 2

Couloir générateur et câble MT 3

Couloir générateur et câble MT 4

Coin cuisine

Vestiaire Hommes

Vestiaire Femmes

Douche

WC Visiteurs

Accès parking

Hall d'entrée

Local ventilation

Salle de réunion

Salle de sous commission

Centre des opérations de sécurité

Vestiaire

Sécurité

Stockage sécurité

Poste de gestion de crise

Coupures d'urgence

Local moyenne tension A

Local moyenne tension B

Salle de commande haute tension A

Salle de commande haute tension B

TRX A

TRX B

Accès Pompiers

17.38 m

53.97 m

27.79 m

21.90 m

33.25 m

15.99 m

NGF 168.65 m

NGF 165.40 m

NGF 168.20 m

NGF 168.38 m

LÉGENDE

Sécurité incendie

- Limite de propiété
- Circulation horizontale
- Circulation verticale
- LRP - Locaux à risque particulier selon le Code du travail
- Locaux soumis à risque ICPE - CF2H
- Murs, planchers CF2h EI120
- Murs, planchers CF1h EI60
- Murs, planchers CF1/2h
- Portes CF2h
- Portes CF1h
- Portes CF1/2h
- Chemin d'évacuation
- Poteau incendie
- Raccord de colonne sèche
- Distance entre poteau incendie et colonne sèche - Maximum de 60 mètres
- 2UP Issue de secours
- 1UP Issue de secours
- Entrée principale

IND	DATE	DESCRIPTION
P01	25/02/2026	Dossier PC

ARCHITECTE
Breitman & Associés
7 Rue Séguier
75006, Paris
Paris, France

Spécialiste DC MEP Designer
Black & White Engineering
Business Avenue Tower
Sabkha - Airport Road
Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 565 1398

Ingenieur Structure
Nortec
483, rue Jules Ouesde
59 650 Villeneuve d'Ascq 750002
France
Tel: +333 20 45 81 29

Project & Cost Management
Arcadis
200-216 rue Raymond Losserand
75014 Paris
France
Tel.: +33 1 53 47 85 72

Maître d'ouvrage
Plessis DC
22 Avenue Gallée
Plessis-Robinson 92350

NUMÉRO PROJET: P10530

NOM ET ADRESSE DU PROJET: DC Plessis, 22 Avenue Gallée, 92350 Le Plessis-Robinson

PLAN DE REPÉRAGE

TITRE: Plan de sécurité du Rez-de-Chaussée

NUMÉRO DE PLAN: ANN007

CODE STATUS	PHASE	INDICE
S4	PC	P01

ÉCHELLE	FORMAT	DATE
1 : 200	A0	25/02/2026