Limite de propriété

Limite de propriété

Limite de propriété

106.94 m

70.60 m

21.40 m

49.26 m

34.67 m

97.19 m

3.70 m

20.51 m

Gantry Groupes Froids

Plateforme Générateurs

79.06 m

NGF 188.00 m

NGF 181.50 m

NGF 185.50 m

NGF 191.10 m

NGF 179.88 m

NGF 176.33 m

NGF 180.34 m

2.09%

37.69 m

33.69 m

37.26 m

30.64 m

36.78 m

37.53 m

33.15 m

36.87 m

37.25 m

39.73 m

Gaines

## LÉGENDE

**Sécurité incendie**

- Circulation horizontale
- Circulation verticale
- LRP - Locaux à risque particulier selon le Code du travail
- Locaux soumis à risque ICPE - CF2H
- Murs, planchers CF2h EI120
- Murs, planchers CF1h EI60
- Murs, planchers CF1/2h
- Portes CF2h
- Portes CF1h
- Portes CF1/2h
- Chemin d'évacuation
- 2UP Issue de secours
- 1UP Issue de secours
- Entrée principale
- Exutoire de désenfumage
- EAS - Espace d'attente sécurisé

| IND. | DATE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| P01 | 25/02/2026 | Dossier PC |


ARCHITECTE
**Breitman & Associés**
7 Rue Napier
75006 Paris
Paris, France

Spécialiste DC MEP Designer
**Black & White Engineering**
Business Avenue Tower
Salam St, PO Box 129981
Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 565 1588

Ingenieur Structure
**Nortec**
463, rue Jules Guesde
59 650 Villeneuve d'ascq 750002
France
Tel. +333 20 45 81 29

Project & Cost Management
**Arcadis**
200-216 rue Raymond Losserand
75014 Paris
Paris, France
Tel. +33 7 83 47 85 72

Maître d'ouvrage
**Plessis DC**
22 Avenue Gallée
Plessis-Robinson 92350


| NUMÉRO PROJET | NOM ET ADRESSE DU PROJET |
|---|---|
| P10530 | DC Plessis<br>22 Avenue Gallée<br>92350 Le Plessis-Robinson |

PLAN DE REPÉRAGE

TITRE
Plan de sécurité de la toiture des groupes froids

NUMÉRO DE PLAN
ANN011

| CODE STATUS | PHASE | INDICE |
|---|---|---|
| S4 | PC | P01 |

| ÉCHELLE | FORMAT | DATE |
|---|---|---|
| 1 : 200 | A0 | 25/02/2026 |

15 30 60 90 120